

Abwassersystem Purtschellerhaus



Pflanzenkläranlage zur biologischen Reinigung von Schmutzwasser

Abwasseruntersuchung			04.08.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Temperatur	°C	13,7	--
pH-Wert (vor Ort)	--	7,0	--
elektr. Leitfähigkeit 25°C	µS/cm	2019	--
Absetzbare Stoffe (2 h)	ml/l	<0,1	--
CSB homogenisiert	mg/l	55,1	<150

Die Abwasserprobe entspricht den Anforderungen der Abwerverordnung – AbwV Anhang 1



Schmutzwasser



Dreikammergrube
DN1800



Veredungsbeet 10m³



Schwall-
besicker



Pflanzenbeet 55EW



Kontrollschacht